



PÄÄSTEAMET



Hannes Kohtring
Toila Vallavalitsus
toilavv@toila.ee

Teie: 05.09.2018 nr 4-2/1052-6

Meie: 05.10.2018 nr 7.2-3.3/11134-4

**Kooskõlastuse taotlemiseks esitatud
detailplaneeringu tuleohutusosa
kooskõlastamata jätmine**

Austatud Hannes Kohtring

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 4, planeerimisseaduse § 4 lg 4, § 127 lõiked 1 ja 2 ning § 133 alusel keeldub kooskõlastamast Päästeameti Ida päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo ehituskontrolli teenuse nõunik Kristina Kazmin Wesenberg OÜ poolt koostatud Ida-Viru maakonnas Toila vallas Toila alevikus Lossiplatsi tn 6 kinnistu detailplaneeringu (töö nr D22-1017) tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

Ehitiseväline tuletõrje veevarustus ei vasta nõuetele.

Alus: Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 54 lg 2.

Selgitus: Vastavalt määrusele nr 17 § 54 lg 2 tuletõrje veevarustus projekteeritakse ja ehitatakse nii, et tulekahju korral on tagatud kustutusvee kättesaadavus, on arvestatud vahemaaga ehitise ja hüdrandi ning ehitise ja muu veevõtukoha vahel, on arvesse võetud vajaminevat vooluhulka ja kustutusaega. Nimetatud parameetrid on sätestatud tehnilises normis, sealhulgas asjakohases standardis (EVS 812-6). Standardi EVS 812-6:2012 järgi on kustutusvee normvooluhulk I kasutusviisiga ehitise puhul tuletõkkeseptsiooni piirpindalaga kuni 800 m² minimaalselt 10l/s, arvestuslik tulekahju kestus 3 h (108 m³) ning tuletõrje veevõtukoha maksimaalne kaugus kuni kahekorruselise elamupiirkonna eluhooneni võib olla kuni 150 m.

Päästeameti Ida päästkeskuse kooskõlastuse andmise keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Toila Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristina Kazmin

ohutusjärelvalve büroo nõunik

Ida päästekeskus

+372 3391960

kristina.kazmin@rescue.ee