

Wesenberg OÜ
J. Kunderi 1-8
Rakvere

Detailplaneeringu kooskõlastamine

Meie:21.03.2018 nr 13

Oleme tutvunud Lossiplatsi tn 6 kinnistu detailplaneeringuga töö nr D22-1017.

Lähim tuletõrjehüdrant asub Lõokese tn 10 ees, Lossiplatsi tn 3 kinnistul asub tuletõrje veevõtukoht (maa-alune mahuti).

Planeeringualal kuulub AS'le Toila V.V. ühisveevärgi torustik, mis tagab veevarustuse Toila Gümnaasiumile ja ümbritsevale piirkonnale. Antud torustiku kohta on sõlmitud kinnistu Lossiplatsi tn 6 omanikuga isikliku kasutusõiguse seadmise leping AS Toila V.V. kasuks.

Antud planeeringualal puudub ühiskanalisatsiooni torustik. Olemasolev liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga asub vastavalt sõlmitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse lepingule kaevust K4 ca 10 meetrit põhjasuunas (torustik D100, mõtteline punkt toru peal). Liitumine ühiskanalisatsiooniga on võimalik olemasolevaid trasse kasutades.

Lossiplatsi tn 6 (POS 2) tarbeks on välja ehitatud veevarustuse liitumispunkt (maakraan 32 mm), asukoht märgitud lisas 1. Veetorustiku planeerimisel ei tohi olla väljavõtteid enne veearvestit, maa-alused ühendused peavad olema keevisliidetega, veearvesti paigaldada hoone veemõõdusõlme. Liitumiseks on vajalik esitada liitumistaotlus, seejärel väljastame tehnilised tingimused ning detailse lahenduse määrab liitumisprojekt.

Lisame kooskõlastuse juurde infoks:

Lisa 1 – veevarustuse liitumispunkt

Lisa 2 – tehnilised tingimused veearvesti paigaldamiseks

Lisa 3 – skeem veearvesti paigaldamiseks

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tauri Hindpere

Juhatuses liige

AS Toila V.V.